Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	kWh	**Deckungs-anteil *DA***	**Pflicht-anteil *PA***	**Erfüllungs-grad *EG***
Wärmenetzeinspeisung gesamt	342.720			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:				
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas			50%	
hiervon aus Kohle			50%	
hiervon aus Heizöl			50%	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse			50%	
hiervon aus Biogas			30%	
hievon aus sonstiges Brennstoffen			50%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	342.720	100%	50%	200%
hiervon aus Abwärmenutzung			50%	
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie			50%	
hiervon aus Solarstrahlung			15%	
hiervon aus Tiefengeothermie			50%	
hiervon aus Erdgas				
hiervon aus Heizöl				
insgesamt aus erneuerbaren Energien	342.720	100%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme *EG $_{FW}$*				**200%**

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?	**JA**
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?	**JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Wertheim GmbH
Name des Wärmenetzes	Nahwärme Waldenhausen
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	26.04.2028

Ort, Datum Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchführt.

Schwarzenbruck, 26.04.2021

BISR
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR

AGFW-Gutachter Nr. 179
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Michael Schwarz

Ort, Datum Unterschrift