
Grabenvorgabe bei Eigenleistung Tiefbau
Hausanschlusskasten
(wird von den Stadtwerken bereitgestellt)
Bauholz
100mm x 140mm
(bauseits)
OK Gelände
ca. 700mm bis 800mm
Sandbett
Kabel
ca. 300mm
ca. 1000mm bis 1500mm
ca. 300mm
Kabelendmuffe
Kabelvorverlegung
Hausanschlusskasten
Grundstücksgrenze
Kabel
Gehweg
Maße Aufgrabung auf Höhe
der Kabelvorverlegung
gemessen